

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Федеральное государственное казенное учреждение
(наименование территориального органа МЧС России)
«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»
Отдел Федерального Государственного пожарного надзора
(наименование органа государственного пожарного надзора)
624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 23/1/1

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и (или) территориях (земельных участках) по предотвращению
угрозы возникновения пожара.**

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Лицей»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» по пожарному надзо-
(наименование органа ГПН)

ру Новиковым Андреем Владимировичем от **«31» мая 2021 года № 23**, ст.6; ст.6.1
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
в период с 10.06.2021 года по 25.06.2021 года проведена **плановая, выездная** про-
верка **заместителем главного государственного инспектора ФГКУ**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» по пожарному надзору Новико-
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
вым Андреем Владимировичем объекта защиты - Муниципального автономного об-
щества образовательного учреждения "Лицей" (МАОУ «Лицей»), расположенной по адресу
Свердловская область, город Лесной, ул. Победы, 30 «А»
совместно с Решетовой Натальей Владимировной – директор Муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения «Лицей» (Приказ МКУ «Управление
образования администрации ГО «Город Лесной» № 49/лс от 12.05.2020 года «о
назначении на должность»)

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности» необходимо устраниТЬ следующие нарушения обязательных
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пре- дпи- са- ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия его устраниению конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Для лаборантской кабинета химия не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г. «Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте»	01.04.2023	
2.	Ограждение на крыше здания находится в неисправном состоянии (лопнул шов стыка верхней горизонтальной и вертикальной арматуры ограждения пролета напротив среднего слухового окна. Протокол испытания ограждения крыши от 20.05.2021г)	п. 17 п.п. «а» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г. «. Руководители организаций: а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуа-	01.04.2023	

Телефон доверия 2-68-11

		ции людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время; »		
3.	Pri эксплуатации сверх срока службы не проводятся испытания автоматической пожарной сигнализации (Автоматическая пожарная сигнализация принята в эксплуатацию в 2005 году)	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г. « При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. »	01.04.2023	
4.	В подвале здания лицея организован складирование различных предметов и материалов (мебель, техника, спортивный инвентарь, книги и т.д.)	п. 16 п.п. «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г. « На объектах защиты запрещается: б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; »	01.04.2023	
5.	При эксплуатации автоматической	п. 54 Правил противопожарного режима в Рос-		

Телефон доверия 2-68-11

	<p>пожарной сигнализации не соблю- дены проектные решения по от- ключению вентиляции при пожаре (Проект инв. № 2000-256-06-СС-2 «Общеобразовательный лицей (школа 68). Пристой. Капиталь- ный ремонт. Слаботочные сети»</p>	<p>сийской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г. « Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.»</p>	
6.	<p>В актовом зале допущено применение декоративно-отделочных материалов в покрытии полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2, (отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности покрытия полов путей эвакуации (покрытие пола ламинат)).</p>	<p>П. 6 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г. « В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных</p>	<p>01.04.2023</p>

		строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.»	
7.	Для двери склада возле столовой (1 этаж) отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов	<p>п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.</p> <p>« В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.»</p>	01.04.2023
8.	Для двери лаборантской кабинета химии отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов	<p>п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.</p> <p>« В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовоч-</p>	01.04.2023

Телефон доверия 2-68-11

		ных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.»	
--	--	---	--

Установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устраниению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную и уголовную ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей и арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6

МЧС России» по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

Новиков Андрей Владимирович

по пожарному надзору)

«25» июня 2021 г.



Предписание для исполнения получило:

Иванов
(подпись)

«25» июня 2021 г.

Директор МАУ "МЧС"
Решетова Е.В.

(должность, фамилия, инициалы)